פרסום איכות מי השתייה באשדוד חצי שנתי (ינואר-יוני) 2020

על-פי חוק פקודת העיריות (מס'' 75) התשס''א-2001 לעניין חובת מידע לאיכותם התברואתית

של מי השתייה באשדוד, ועל פי דרישות רשות המים הכללים והתקנות , מובאים לידיעת הציבור הממצאים הבאים:

ריכוז בדיקות בקטריולוגיות לפי סוג נקודה

קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מספר דגימות מתוכנן	מספר דגימות שבוצעו	אחוז ביצוע	מספר דגימות תקינות	אחוז תקינה	מספר דגימות חריגות	אחוז חריגה
שגרתית	רשת	665	665	100%	665	100%	0	0.0%
שגרתית	מתקן הפקה	7	7	100%	7	100%	0	0.0%
	סה''כ	672	672	100%	672	100%	0	0.0%

- **תקן מי שתייה קובע כי ב-100 מ''ל מים לא יימצאו יותר מ-0 חיידקי קוליפורם.**
- **ממצאי הבדיקות מצביעים על איכות טובה של מי השתייה שנדגמו מלמעלה מ-64 נקודות דיגום מתחום שיפוט העיר אשדוד.**
- **אחת ל-3 חודשים מועבר מידע לציבור על איכותם של מי השתייה בעיר.**
- **דו''ח זה ודוחות נוספים בדבר איכות מי השתייה עומדים לעיון הציבור באתר האינטרנט של חברת יובלים אשדוד בע''מ, שכתובתו:**

www.yuvallim.co.il

אורט 18, (קומה 7), אשדוד, 7724233, ת.ד. 841, מיקוד 77107,
טלפון: 08-8544333, פקס: 08-8544939 www.yuvallim.co.il, toshav@yuvallim.co.il