



פרסום איכות מי השתייה באשדוד רבעון 1 2026

על-פי חוק פקודת העיריות (מס'75) התשס"א-2001 לעניין חובת מידע לאיכותם התברואתית של מי השתייה באשדוד, ועל פי דרישות רשות המים הכללים והתקנות, מובאים לידיעת הציבור הממצאים הבאים:

ריכוז בדיקות בקטריולוגיות לפי סוג נקודה

| קבוצת בדיקה | סוג נקודה | מספר דגימות מתוכנן | מספר דגימות שבוצעו | אחוז ביצוע | מספר דגימות תקינות | אחוז תקינה | מספר דגימות חריגות | אחוז חריגה |
|-------------|-----------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| שגרתית | רשת | 296 | 296 | 100% | 296 | 100% | 0 | 0.0% |
| שגרתית | מתקן הפקה | 6 | 6 | 100% | 6 | 100% | 0 | 0.0% |
| | סה"כ | 302 | 302 | 100% | 302 | 100% | 0 | 0.0% |

- תקן מי שתייה קובע כי ב-100 מ"ל מים לא יימצאו יותר מ-0 חיידקי קוליפורם.
- ממצאי הבדיקות מצביעים על איכות טובה של מי השתייה שנדגמו מלמעלה מ-64 נקודות דיגום מתחום שיפוט העיר אשדוד.
- אחת ל-3 חודשים מועבר מידע לציבור על איכותם של מי השתייה בעיר.
- דו"ח זה ודוחות נוספים בדבר איכות מי השתייה עומדים לעיון הציבור באתר האינטרנט של חברת יובלים אשדוד בע"מ, שכתובתו:

www.yuvallim.co.il