



## פרסום איכות מי השתייה באשדוד רבעון 2 2026

על-פי חוק פקודת העיריות (מס' 75) התשס"א-2001 לעניין חובת מידע לאיכותם התברואתית של מי השתייה באשדוד, ועל פי דרישות רשות המים הכללים והתקנות, מובאים לידיעת הציבור הממצאים הבאים:

### ריכוז בדיקות בקטריולוגיות לפי סוג נקודה

| קבוצת בדיקה | סוג נקודה | מספר דגימות מתוכנן | מספר דגימות שבוצעו | אחוז ביצוע | מספר דגימות תקינות | אחוז תקינה | מספר דגימות חריגות | אחוז חריגה |
|-------------|-----------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| שגרתית      | רשת       | 596                | 596                | 100%       | 596                | 100%       | 0                  | 0.0%       |
| שגרתית      | מתקן הפקה | 6                  | 6                  | 100%       | 6                  | 100%       | 0                  | 0.0%       |
|             | סה"כ      | 608                | 608                | 100%       | 608                | 100%       | 0                  | 0.0%       |

- תקן מי שתייה קובע כי ב-100 מ"ל מים לא יימצאו יותר מ-0 חיידקי קוליפורם.
- ממצאי הבדיקות מצביעים על איכות טובה של מי השתייה שנדגמו מלמעלה מ-64 נקודות דיגום מתחום שיפוט העיר אשדוד.
- אחת ל-3 חודשים מועבר מידע לציבור על איכותם של מי השתייה בעיר.
- דו"ח זה ודוחות נוספים בדבר איכות מי השתייה עומדים לעיון הציבור באתר האינטרנט של חברת יובלים אשדוד בע"מ, שכתובתו:

[www.yuvallim.co.il](http://www.yuvallim.co.il)